

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Курганинский р-н г. Курганинск Первомайская 1

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий: Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.)

Плановая дата обследования: **11.2022**

Фактическая дата обследования: **18.11.2022**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и бо-лее	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП

¹ Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

				59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не-травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницаей	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80%	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Наличие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП

дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)				59.13330.2020
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	С, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)				
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020

Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Наличие	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Наличие	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020

Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию	Г, С	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	#	#	#
Вход	+	+	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X*	X	X	X	X

*** Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.)**

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения для инвалидов (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))
Вход	Установить тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей
	Обозначить контрастной маркировкой прозрачное полотно входной двери наружной (на уровне 1,3 – 1,4 м)
	Обозначить контрастной маркировкой прозрачное полотно входной двери наружной (на уровне 0,9 – 1,0 м)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги обустроить поручнями на высоте 90 см. (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))

	<p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с нетравмирующим завершением (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))</p> <p>разместить предупреждающие тактильные полосы перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))</p> <p>(Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))</p>
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	(Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))

Установить Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))

« 18 » ноября 20 22 г.
Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории
Должность лица, составившего Паспорт



подпись

П.Н. Стрельцова
Ф.И.О.